



L C I E

Accréditation
N° 5-0014

LICENCE



LCIE N° 60053417

NF-USE

Délivrée à:
*Delivered to:*CHAKIRA CABLE
40, rue du 18 Janvier 1952 - 1001 TUNIS - TUNISIESite de fabrication :
*Factory:*CHAKIRA CABLE (0330FC)
40, rue du 18 Janvier 1952 - 1001 TUNIS - TUNISIEProduit:
*Product:*Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle
*Cross-linked polyethylene insulated cables covered with a polyvinyl chloride sheath*Marque commerciale (s'il y a lieu):
*Trade mark (if any):*Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

U-1000 R2V / U-1000 AR2V

Caractéristiques nominales et principales:
*Rating and principal characteristics:*U-1000 R2V : Section limitée à 400 mm² toutes compositions / *Cross-sectional area limited to 400 mm² whole compositions*
U-1000 AR2V : 1 x (35 - 300) mm² et/and 4 x (50 - 70) mm²Informations complémentaires:
*Additional informations:*Numéro attribué par LCIE / *Number attributed by LCIE* : 0330
Fil fabricant portant les couleurs / *Thread colours* : bleu-marron-vert/blue-brown-green
Extension de la gamme / *Extend of range*Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF C 32-321:1982 +A1:1993

Documents pris en compte:
*Relevant documents:*Rapports d'essais / *Test reports LCIE n°* 436395, 60036309-536239, 60053417-554624, 60053417-554625Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancel and replaces (if necessary):

Licence n° 60036309 du 2005.08.29

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2007-05-15

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
*By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE*Date limite de validité :
*Limit expired date :*La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager